

Ordre:

Du skal utføre elektriske installasjoner i et nytt industribygg. En del av oppdraget dreier seg om brann-og innbruddsikring

Brannalarmen skal være adresserbar med tilknytning til brannvesenet. Det skal være deteksjon i alle deler av bygget.

Kunden har følgende ønsker når det gjelder tyverialarmen

- Sentralen til tyverialarmen skal være plassert bak resepsjonen
- Det skal være skallsikring kombinert med romsikring
- Det skal være mulig å slå på og av alarmen både fra hovedinngang og ved kjøreporten

Bruk vedlagt plantegning

Takhøyder: Lager 4m , Produksjonslokale 5m og kontordel 2,5m











Oppgave:




Beskriv hvordan du vil planlegge, gjennomføre og dokumentere dette oppdraget.


Næringsbygg

Næringsveien 23
Alna, 0623 Oslo

VEDLEGG 6 Symboler

-  Brannalarmsentral
-  Manuell brannmelder
-  Varmedetektor
-  Flammedetektor
-  Røykdetektor
-  Røykdetektor, ione
-  Røykdetektor, optisk
-  Røykdetektor, multikriterie
-  Røykdetektor, linjedetektor
-  Røykdetektor, aspirasjon

-  Alarmklokke
-  Alarmsummer
-  Alarmsirene



Næringsbygg

Næringsveien 23
Alna, 0623 Oslo

